

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
по Ульяновской области

г. Ульяновск 432071 ул. Карла Маркса-121 тел. 42-64-06 факс. 42-64-42. WWW.ugpn.ru E-mail: ugpnuln@mail.ru,
Телефон доверия МЧС России 8-495-449-99-99, Единый телефон доверия 39-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Ульяновск 432071 ул. Карла Маркса-121 тел./факс 44-93-83. www.ugpn.ru, E-mail: unduln@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Павловскому,

Радищевскому и Старокулаткинскому районам

УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Ульяновской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

433970 р.п. Павловка ул. Юбилейная д.24 тел.2-30-80 E-mail: sabitov666@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 2 / 1 / 1.

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

1. Юридическому лицу: Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Баклушинская средняя школа.

2. Директору МКОУ Баклушинская средняя школа.

Во исполнение распоряжения Заместителя начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Павловскому, Радищевскому и Старокулаткинскому районам Азизова Вильдана Сагитовича от 11.01.2018 года №2, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 13 час 00 мин до 15 час.00 мин.18.01.2018 года, с 08 час 00 мин до 10 час 00 мин. 23.01.2018 года, проведена плановая выездная проверка Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Баклушинская средняя школа, по адресу: 433975, Ульяновская область Павловский район с. Баклуши ул. Левинская 2 «Б», ул. Левинская 2 «В».

Государственным инспектором по Павловскому, Радищевскому и Старокулаткинскому районам по пожарному надзору Безносиковым А.И.

совместно с Директором МКОУ Баклушинская средняя школа Косинской Олесей Викторовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения правил пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N пред писа ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только в случае выполнения)
1	2		3	4
МКОУ Баклушинская СПШ				
1.	Над эвакуационными выходами на объекте световой указатель «Выход» находится в неисправном состоянии.	п. 61 Постановление правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390	01.06.2018	
Начальная школа				
2.	Аварийное освещение у прибора автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии.	п.12.56 Нормы пожарной безопасности 88-01; п.61 ППР в РФ	01.06.2018	
3.	Дверь эвакуационного выхода с коридора заблокирована, что препятствует быстрой эвакуации из помещений.	п. 36 (б) Постановление правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390.	01.06.2018	
Помещения котельной				
4.	В помещении котельной отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	Нормы пожарной безопасности 110-03 п.4	01.06.2018	

